

### ŪKT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS



Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts
ŪKT-1	Vispārīgie rādītāji	b/m	A3
ŪKT-2	Plāns ar ugunsdzēsības dīķi	1:500	A2
ŪKT-3	Dīķa griezumums 1-1 un 2-2	1:50	A3+
ŪKT-4	Ū-2 garenprofili	Mh1:500 Mv1:100	A3
ŪKT-5	Materiālu un iekārtu specifikācija	b/m	A4

### UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMU RĀDĪTĀJI

	Ārējā ugunsdzēsība
Ēkas būvtilpums	No 5000 līdz 25000 m3
Ēkas stāvu skaits	3,00
Ārējās ugunsdzēsības ūdens patēriņš	25 l/s
Ugunsgrēka dzēšanas ilgums	3 h
Nepieciešamais ūdens daudzums	270 m3

### IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

	Nosaukums
LBN 222-15	Ūdensapgādes būves
LBN 223-15	Kanalizācijas būves
LBN 202-15	Būvprojekta saturs un noformēšana
LBN 008-14	Inženiertīklu izvietojums

<b>Ģenerālprojektētājs:</b> SIA "Livland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010, Tālrunis: 26574346; info@livland.lv  	<b>Objekts:</b>	Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izstrāde Lielplatones interātpamatskola, Lielplatones pag., Jelgavas nov.					
	<b>Pasūtītājs:</b>	Jelgavas novada pašvaldība					
	<b>Rasējums:</b>	Vispārīgie rādītāji					
<b>Projektētājs:</b> SIA "Juneķa montāža", Filozofu iela 24, Jelgava, LV-3001, Tālrunis: 63080516, junekaprojekts@inbox.lv  	<b>Pasūtījuma Nr.</b>	JNP/5-34.3/18/54			<b>Stadija</b>	<b>Lapa</b>	<b>Lapas</b>
	<b>Amats</b>	<b>Vārds, uzvārds</b>	<b>Paraksts</b>	<b>Datums</b>	<b>PR</b>	<b>ŪKT-1</b>	<b>12</b>
	<b>Būvprojekta.d. vad.</b>	J. Matusevičs			24.05.2018		<b>Arhīva numurs</b>
	<b>Izstrādāja</b>	K. Tumovs			24.05.2018		<b>Lapas numurs</b>
					Mērogs		b/m