



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

DIENVIDU REĢIONS

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija

Tālr. (+371) 80200403, fakss (+371) 63090282, [www.st.latvenergo.lv](http://www.st.latvenergo.lv)

Jelgavā

12.06.2013. Nr. 30R3E0-06.03/500

Uz 04.06.2013. Nr. 345

SIA "Firma L4"

Jelgavas filiāle

Pulkv. O. Kalpaka iela 16,

Jelgava,

LV-3001

### Tehniskie noteikumi lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcijai

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla tehniskā projekta „Elejas ciema lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcija” zonā, Jelgavas novadā, Elejas pag. atrodas AS Sadales tīkls valdījumā esošas 20 un 0.4 kV GVL, 20 un 0.4 kV KL.

1. Veicot inženierkomunikāciju projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997.gada 5.februārī) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.
2. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
3. Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās".
4. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. noteikumu NR. 415 10.punkts).
5. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamo kanalizāciju, ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs.
6. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisies valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
7. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana vai atļautās slodzes palielināšana AS „Sadales tīkls” elektrotīklam notiek pamatojoties uz Lietotāju pieteikumiem. Lai iesniegtu pieteikumu elektroapgādei sazināties ar AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centru (detalizētāku informāciju skatīt [www.sadalestikls.lv](http://www.sadalestikls.lv))
8. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Dienvidu reģiona Ekspluatācijas daļas Jelgavas nodaļu.

Ekspluatācijas daļas vadītājs

Māris Bērziņš





Valērijs Denjuščenkovs 63090424

Aspils sabiedrība "Sadales tīkls"

Dienvidu reģions

Vien. reģ. Nr. 4000827887

Elektroniskā adrese: info@st.lv, LV-5001, Rīga

Tālrunis (+371) 20200424, fakss (+371) 63 10242, www.st.lv

Šis dokuments ir izveidots elektroniski, bez paraksta un zīmogu.

Šis dokuments ir izveidots elektroniski, bez paraksta un zīmogu.

Šis dokuments ir izveidots elektroniski, bez paraksta un zīmogu.

Māris Dzirnis

Elektroniskās datu vadītāja