



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr. 63923822, fakss 63923823, e-pasts: zemgale@zmni.lv

Bauskā

25.06.2013. Nr.468 z
Uz 04.06.2013. Nr.349

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2013-298

(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)

Derīgi līdz 2015. gada 24. jūnijam

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	SIA „Firma L4”
Paredzētā darbība:	Elejas ciema lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcija
Paredzētās darbības norises vieta:	Elejas ciems, Elejas pag. Jelgavas novads.
Pamatojums	Projektētēja SIA „Firma L4” iesniegums

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.

1. Pēc meliorācijas kadastra datiem darbība paredzēta meliorācijas objektā Jelgavas raj. p/s „Eleja” z/g „Virsaši” 1973.gads, šifrs 28539. Objektā atrodas valsts nozīmes ūdensnoteka Eleja, ŪSIK kods 385322:01, un koplietošanas ūdensnoteka, kurām noteikta ekspluatācijas aizsargjosla 10 m uz abām pusēm no ūdensnotekas kroles, kā arī koplietošanas liela diametra Ø30 cm kolektors, kuram noteikta ekspluatācijas aizsargjosla 8 m uz katru pusi no kolektora ass līnijas.
2. Meliorācijas tehniskā dokumentācija atrodas Jelgavas sektora biroja telpās Tērvetes ielā 91d, Jelgavā.

II. Vispārīgie noteikumi

1. Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kā arī Plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības.
2. Veicot meliorācijas sistēmu pārkārtošanu, ievērot LR MK 16.03.2010 noteikumus Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” un LR MK 23.08.2005. noteikumu Nr. 261 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības.
3. Meliorācijas sistēmas pārkārtošanas būvdarbus izpildīt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” prasībām.

III. Īpašās prasības

1. Būvprojekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam piegulošās platībās.
2. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.
3. Ja iebūvējot lietus ūdens kanalizāciju tiek pārrakts drenu kolektors vai zars, jāparedz tā atjaunošana

Būvprojektā jāiekļauj drenu sistēmu sakārtošanas risinājums.

4. Izbūvējot lietus ūdens kanalizāciju, pirms tās ievadīšanas liela diametra kolektorā, nepieciešams izbūvēt nosēdakas. Tieša lietus ūdens kanalizācijas ievadīšana kolektorā nav pieļaujama.

5. Palielinot esošā liela diametra kolektora diametru, nepieciešams pievienot kolektora dimensionēšanas aprēķinu.
6. Drenu aku rekonstrukciju veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 01.07.2008. rīkojumu Nr.124 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas - Drenāžas būves” prasībām.
7. Caurteku būvniecību veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.64 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas - Caurtekas” prasībām. Caurtekām jānorāda dibena atzīmes BS sistēmā.
8. Par paredzēto darbību informēt būvobjektam piegulošo zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus.
9. Viensaimniecības vai koplietošanas meliorācijas sistēmu bojāšanas gadījumā zemju īpašnieki ir tiesīgi griezties tiesā radīto zaudējumu atlīdzināšanai.
10. Mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas, īpašniekam jāinformē Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona nodaļa par izmaiņām meliorācijas kadastrā.
11. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus, attiecīgās izmaiņas saskaņot ar Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta **Zemgales** reģiona meliorācijas nodaļu.
12. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.

IV.Izvērtētā dokumentācija:


1. Paredzētās darbības pieteikums uz 1 lapas;
2. Jelgavas novada būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. BV/16-/4/13/61 kopija uz 4 lapām;
3. Projekta „Elejas ciema lietussūdens kanalizācijas rekonstrukcija” shēmas kopija uz 1 lapas.

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

- Pielikumā: 1. Meliorācijas sistēmu izvietojuma pārskata plāns mērogā M 1: 3 000 uz 1 lapas.
2. Koplietošanas un valsts nozīmes ūdensnoteku pārskata plāns M 1 : 7000 uz 1 lapas.

Vadītāja

Ilze Bergmane



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
 Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa

Elejas ciema, Elejas pagasta Jelgavas novada koplietošanas un
 valsts nozīmes ūdensnotekas Eleja ūSIK kods 385322:01

Lapas Nr.2

Lapu skaits 2

2013

Pārskata plāns

M 1:7000

Nodaļas vadītāja

I. Bergmane

I. Bergmane

25.06.2013.

Sagatavoja

F. Brigmane

25.06.2013.



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
 Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa

Elejas ciema, Elejas pagasta Jelgavas nova da meliorācijas sistēmu
 izvietojums

Lapas Nr. 1

Lapu skaits 2

2013

Pārskata plāns

M 1:3000

Nodaļas vadītāja

I. Bergmane

I. Bergmane

25.06.2013.

Sagatavoja

F. Brigmane

25.06.2013.