


STANDARTA RASĒJUMI  
(PIELIKUMS Nr. 5.)

"Valgundes sporta halle"


UGUNSDZĒSĪBAS ATKLĀTA ŪDENSTILPNE



APZĪMĒJUMI	
1	Pārseguma plātne ar lūku
2	Dzelzsbetona grodi Ø1500
3	Akas pamatne
4	Blīvējums
5	Regulējami gredzeni (ja nepieciešams)
6	Akas vāks (braucamā daļa>400kN peldošā tipa; zaļajā zonā>250kN)
7	Aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā
8	Hidroizolācija
9	Aizbīdņa balsts
10	Ø200 aizbīdnis ar teleskopisko kātu
11	Aizsargcaurule
12	Kape
13	Apbetonējums ar B20 klases betonu
14	Ugunsdzēsības diķa uzpildīšanas cauruļvads
15	Ugunsdzēsības sūknis
16	Sūkņa pievienojums pamatnei
17	Atloku īscaurule DN75
18	Atloku pretvārsts DN75
19	Elektriskais elektroaizbīdnis DN75, stāvoklis "atvērts"
20	Ūdensvada spiedvads DN75
21	Velēnojums

Iepirkuma daļa

Griezums A-A



Griezums B-B

