



- P1

NASOC, UPS 25-80
- P2

NASOC, KOLMEKS DOUBLE PUMP T-80 17,2 m3/h 4m
- t1

ТЕМПЕРАТУРА ПРЯМОЙ КОТЛОВОЙ ВОДЫ
- t2

ТЕМПЕРАТУРА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
- p1

ДАВЛЕНИЕ КОТЛОВОЙ ВОДЫ
- 1

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
- 2

РЕДУЦИОННЫЙ КЛАПАН 2 x 1-1 1/4-4,0 bar (250 kW/valve)
- 3

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН
- 4

РАШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК Reflex 100 (100 l)
- 5

УСТРОЙСТВО ЗАПОЛНЕНИЯ КОТЛА ВОДОЙ ОСУТАХ 20
- 6

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН АВТА
- 7

ТЕРМОСТАТ, ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- 8

ЗАЩИТА ОТ КИПЕНИЯ
- 9

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ

Kosa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rnro	Viranomaisen arkistointimerkintä ja varten
Rakennus-toimenpide		Piirustusta	Juoksmo
MAXICONT 400EW		Main drawing	
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
LINTERA UAB		Схема гидробвздки	1:50
Ukmerges g. 22, Jonava		KOTNA	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numerointi	
Megakone Oy			
29.11.2011 RI Jari Luoma			RAK MC1611 -04