



1. stāva elektriskā apgaismojuma plāns M 1:100

- Plafons V/A E27 20W IP20/44 (ar luminiscējošu spuldzi)
- Dienas gaismas armatūra V/A PAR 2X36W IP20
- Slēdzis Z/A 230V 10A IP20
- Slēdzis grupu Z/A 230V 10A IP20
- Pārslēdzis Z/A 230V 10A IP20
- Avārijas modulis IZEJA

Piezīmes:

- Norādītās vietās izbūvēt jaunus gaismekļus.
- Gaismekļu tips (virsapmetuma).
- Kabeļus iestrādāt zem apmetuma, reģipša, piekaramiem griestiem.
- Slēdžus montēt zemapmetuma izpildījumā.
- Slēdžu montēt ≈ 1m no grīdas.
- Slēdžu vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojumam un durvju vēršanas virzienam.
- Kabeļu trases izvēlēties būvniecības laikā.
- Avārijas moduļu pieslēgumi plānā nav norādīti pieslēgt pie tuvākās gupu sadalnes.
- Nomainīt stāvadus no pagrabstāva.
- Mainot apgaismojumu mainīt gan slēdžus gan vadus.
- Esošos plafonos nomainīt kvēlspuldzes pret ekonomiskām spuldzēm.

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV9009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001	Sertifikāta Nr. 70-2472 Sertifikāta Nr. 70-2472
Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Liberts		24/10/12	OBJEKTS: Vilces pamatskola	
				ADRESE: "Vilces pamatskola", Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads	
				RASEJUMA NOSAUKUMS: 1. stāva elektriskā apgaismojuma plāns	STADIJA TP MARKA EL
				FAILS: Vilce	MĒROGS: 1:100