

Vispārīgie rādītāji.

Objekta "Vilces pamatskola" katluteļpas projekts, Jelgavas novadā, izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Būvniecības departamenta izdotajiem Latvijas būvnormatīviem, pamatojoties uz minētās ēkas arhitektūras-celtniecības plānu.

Projektā paredzēts izmantot firmas "MC MaxiC 400 EW" gatavu konteineru tipa katlu māju.

Objektā iespējams izmantot citu firmu iekārtas un materiālus, kuras ir līdzvērtīgas projektā dotajām.

Galvenie rādītāji.

N.p.k.	Ēkas nosaukums un adrese	Siltuma pateriņš, kW				
		Apkure.	Vedināšana.	Karstām ūdenim	Kopējais	Piezīmes
1.	Elejas pamatskola	68.9	5.2	-	74.1	
2.	Elejas pamatskolas ēkas kuras nav iekļautas šī projekta ietvaros, bet pievienota šim katlam.	~228.13	-	-	228.13	

Pavisam kopā: 302.23

Saturu rādītājs

Nr.	Lapas nosaukums:
1.	Vispārīgie rādītāji

Šī būvprojekta SM daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas
vadītājs

ĒRIKS TILGALIS

(vārds un uzvārds)

50-647

(sertifikāta nr.)

2012.gada augusts

(datums)

(paraksts)

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība. Reģ.nr. LV90009118031		
IZSTRĀDĀJA: SIA "MEP Part Design" Irbju iela 16, Jurmala, Latvija, LV-2011		
OBJEKTS: Vilces pamatskola.		
RASĒJUMA NOSAUKUMS: Vispārīgie rādītāji		
STADIJA: TS	MARKA: AVK	MĒROGS:
LAPA: SM-01	LAPU SKAITS NA	b/m
	VĀRDS UZVĀRDS	PARAKSTS
IZSTRĀDĀJA: Kaspars Kovkājevs		
PĀRBAUDĪJA: Ēriks Tilgalis		
FAILA NOSAUKUMS: JNP/5-34.2.3/12/105 -1.1.5		DATUMS: 30.10.2012