



1. stāva elektriskā apgaismojuma plāns M 1:100

- Kontaktlīdzda Z/A ar zemējuma spaili 230V 16A IP20
- Sadalne Z/A IP20

Piezīmes:

- Nomainīt stāvvadus no pagrabstāva.
- Norādītās vietās izbūvēt spēka konaktlīdzdas un iekārtu pievadus.
- Kabeļus iestrādāt zem apmetuma, režģīša, piekaramiem griestiem.
- Kontaktlīdzdas montēt zem apmetuma izpildījumā.
- Kontaktlīdzdas montēt  $\approx 0,3\text{m}$  no grīdas, vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojuma un iekārtu izvietojuma.
- Kabeļu trases norādītas shematiski precizēt būvniecības laikā.

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV9009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001	
Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Liberts		24/10/12	OBJEKTS: Vilces pamatskola	
				Sertifikāta Nr. 70-2472	
				ADRESE: "Vilces pamatskola", Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads	
				RASEJUMA NOSAUKUMS:	STADIJA TP MARKA EL
				1. stāva elektriskā apgaismojuma plāns	LAPA EL-2
				FAILS: Vilce	MĒROGS: 1:100