

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
<b>Apkures sistēma</b>				
1	Radiator Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 11/400/500	gab.	1	PURMO
2	Radiator Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/400	gab.	1	PURMO
3	Radiator Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/500	gab.	2	PURMO
4	Radiator Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/600	gab.	1	PURMO
5	Radiator Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/700	gab.	5	PURMO
6	Radiator Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/800	gab.	3	PURMO
7	Radiator Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/900	gab.	3	PURMO
8	Radiator Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/1000	gab.	1	PURMO
9	Radiator Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/1200	gab.	3	PURMO
10	Radiator Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/600/1200	gab.	1	PURMO
11	No spiediena neatkarīgas radiatora vārsts RA-DV 15	gab.	21	DANFOSS
12	Termostats RA-2000 ar iebūvētu sensoru	gab.	21	DANFOSS
13	Noslēgvārsts RLV 15	gab.	21	DANFOSS
14	Daudzslāņu caurule TIGRIS K1 (ALUPEX) caurule Ø16x2.0 ar darba temperatūru 95°C	m	106	WAVIN
15	Daudzslāņu caurule TIGRIS K1 (ALUPEX) caurule Ø20x2.25 ar darba temperatūru 95°C	m	70	WAVIN
16	Daudzslāņu caurule TIGRIS K1 (ALUPEX) caurule Ø25x2.5 ar darba temperatūru 95°C	m	28	WAVIN
17	Daudzslāņu caurule TIGRIS K1 (ALUPEX) caurule Ø32x3.0 ar darba temperatūru 95°C	m	26	WAVIN
18	Daudzslāņu caurule TIGRIS K1 (ALUPEX) caurule Ø40x4.0 ar darba temperatūru 95°C	m	10	WAVIN
19	Presējams trejgabals 20x16x16	gab.	8	WAVIN
20	Presējams trejgabals 20x16x20	gab.	12	WAVIN
21	Presējams trejgabals 20x20x20	gab.	2	WAVIN
22	Presējams trejgabals 25x16x20	gab.	6	WAVIN
23	Presējams trejgabals 25x16x25	gab.	4	WAVIN
24	Presējams trejgabals 32x25x25	gab.	2	WAVIN
25	Presējams trejgabals 32x16x32	gab.	4	WAVIN
26	Presējams trejgabals 40x40x40	gab.	2	WAVIN
27	Presējama pāreja 32x25	gab.	2	WAVIN
28	Presējama pāreja 40x32	gab.	4	WAVIN
29	Presējams līkums Ø16	gab.	113	WAVIN
30	Presējams līkums Ø20	gab.	4	WAVIN
31	Presējams līkums Ø25	gab.	8	WAVIN
32	Presējams līkums Ø32	gab.	2	WAVIN
33	Presējams līkums Ø40	gab.	4	WAVIN
34	Siltumizolācijas čaula Havac Lamella Mat AluCoat δ=30 mm caurulei Ø16	m	106	PAROC
35	Siltumizolācijas čaula Havac Lamella Mat AluCoat δ=30 mm caurulei Ø20	m	70	PAROC
36	Siltumizolācijas čaula Havac Lamella Mat AluCoat δ=30 mm caurulei Ø25	m	28	PAROC
37	Siltumizolācijas čaula Havac Lamella Mat AluCoat δ=30 mm caurulei Ø32	m	26	PAROC
38	Siltumizolācijas čaula Havac Lamella Mat AluCoat δ=30 mm caurulei Ø40	m	10	PAROC
39	Cauruļu stiprinājumi	kompl.	1	
40	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	

<b>Projektētājs:</b> SIA "Juneķa montāža", Filozofu iela 24, Jelgava, LV-3001, Tālrunis: 63080516, juneķaprojekts@inbox.lv				<b>Pasūtītājs:</b> Jelgavas novada pašvaldība			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	<b>Objekts:</b> Energoefektivitātes paaugstināšana Kalnciema vidusskolas PII filiālē Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads	Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.vad.	Ē. Cērpiņš		04.11.2016.		BP	AVK-7	
Būvpr.d.vad.	J. Matusevičs		04.11.2016.	<b>Rasējums:</b> Materiālu un iekārtu specifikācija	Pasūtījuma Nr. JNP/5-34.3/16/135		
Izstrādāja	K. Tumovs		04.11.2016.				
				B.M.	Arh. Nr.		