

SAT DAĻĀS RASEJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts
SAT-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	b.m	A3
SAT-2	PLĀNS AR ST-1 TĪKLIEM	1:500	A3
SAT-3	GARENPROFILS	Mv 1:100 Mh 1:500	A3
SAT-4	ATZARU SHĒMAS UN TRASES RAKSTURĪGIE GRIEZUMI	b.m	A4
SAT-5	SILTUMMEZGLA PLĀNS	1:100	A4
SAT-6	SILTUMMEZGLA APSAISTES SHĒMA	b.m	A3
SAT-7	MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA SILTUMTĪKLIEM	b.m	A4
SAT-8	MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA SILTUMMEZGLAM	b.m	A4

SILTUMA SLODZES GALVENIE RĀDĪTĀJI

	Āra gaisa apņēkma temperatūra, °C	Siltuma patēriņš, kW	Siltumiesēģa temperatūras
Objekta nosaukums	Apkure	Karsā ūdens sagatavošana	Turpējais T-1
			Atgaisa T-2
Kalnciema vidusskolas PII filiale, Valgunde	-20,7 +27	20,004 56,0	80 60

Šī būvprojekta SM daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Jolants Matusevičs

(Vārds, uzvārds)

04.11.2016

50-1665

(sertifikâta Nr.)

(paraksis)

Apzīmējumi:

—ST-1—
Projektējama situācija

—K-2—
Projektējamā lietus kanalizācija

—K-1—
Projektējamā sadzīves kanalizācija

—K—


Esosa saimnieciska kanalizacija

~~Esosā sakaru kanalizācija~~

Esosais elektrības kabelis

Esosais apgaismes kabelis

Demontējamas komunikācijas



Projektējamais lodveida ventīlis

Projektējamais trejgabals

Monometrs

Termometrs

Filters

Automātiskais atgaisotājs

Spiediena strapības regulētājs

Drošības vārsts

Vienvirziņa vārsts

Cirkulācijas etīķis


Temperatūras sensors


Lodveida ventīlis ar kapi

Siltuma skaitītājs

1. Siltumapgādes un siltumapgādes projekts izstrādāts, lai nodrošinātu bērnudārza ēkas siltumapgādi un karstā ūdens segatvašanos.
2. Siltuma avots - granulu apkures katlu māja, siltumnesēja temperatūras grafiks 80°C-60°C.
3. Izbūvējamā siltumtīkla kopējais garums L=128,80 m.
4. Siltumtīkls montēti no rūpnieciski izgatavotām izolētām siltumtrases caurulēm Ø48/125 (II izolācijas klase).

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:



Projektiētājs:				Pasūtītājs:			
SIA "Jūneka montāža", Filizdiņu iela 24, Jelgava, LV-3001, Tālrunis:30380516, junekaprojekts@inbox.lv				Jelgavas novada dome			
							
Amats		Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums		Objekts: Energoefektivitātes paaugstināšana Kalnciema vidusskolas P11 filiālē Ceļnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads	
Budvproj. vad.		Ē. Cēpiņš		04.11.2016.		Rasējums:	
Projektiētāja		J. Matusevičs		04.11.2016.		Vispārīgie rādītāji	
Izstrādāja		K. Turnovs		04.11.2016.		b.m.	
						Atr. Nr.	
						Pasūtījuma Nr. JNP/5-34.3/16/135	