

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
<b>Siltummezglis</b>				
1	Ūdens sildāmā tvertne Galmet SGW (S) Mini tower 140 litri ar elektrotenu 3 kW	kompl.	1	Galmet
2	Apkures siltummainis 21 kW 80°-60°/75°-55° GBS525H-20X komplektā ar siltumizolāciju	kompl.	1	Kelvion
3	Karstā ūdens siltummainis 56 kW 80°-60°/50°-10° GBS 100M-30 komplektā ar siltumizolāciju	kompl.	1	Kelvion
4	Siltumenerģijas skaitītājs: kalkulators Kamstrup 602 ar autonomo barošanas elementu, plūsmas daļa Ultraflow 54 ar kabeli 2.5 m, divi temperatūras sensori Pt 500 ar kabelu garumu 3m un čaulām 65mm Qp=3.5 m³/h; 260 mm x GI 1/4B (R1") PN16	kompl.	1	Kamstrup
5	Procesors Ouman 3 kontūru C203	kompl.	1	Ouman
6	Elektroniskais apkures cirkulācijas sūknis EVOTRON 80/180 q=0.89 m³/h; H=4.5 m	gab.	1	DAB
7	Karstā ūdens cirkulācijas sūknis EVOTRON 60/150 SAN q=0.28 l/s; H=3.20 m	gab.	1	DAB
8	Izplešanās trauks V=35 l komplektā ar stiprinājumiem	kompl.	1	Elbi
9	Izplešanās trauks D-18 CE V=18 l (sanitārais) komplektā ar stiprinājumiem	kompl.	1	Elbi
10	Ūdens temperatūras sensors (virsmas) TMS	gab.	1	Ouman
11	Āra gaisa temperatūras sensors TMO	gab.	1	Ouman
12	Ūdens temperatūras sensors (iegremdējamais 50 mm) TMW-50	gab.	2	Ouman
13	Karstā ūdens skaitītājs Q=1.5 m³/h DN15 komplektā ar skrūvēm	gab.	1	
14	Apk. reg. divgaitas vārsts DN20 Kv-2.5 V5825V1050	gab.	1	Honeywell
15	Apk. reg. divgaitas vārsts DN25 Kv-6.3 V5825B1076	gab.	1	Honeywell
16	Apkures vārsta piedziņa (0(2)-10V) ML7430E1005	gab.	2	Honeywell
17	Metāla caurule DN15	m	20	
18	Metāla caurule DN25	m	25	
19	Metāla caurule DN32	m	25	
20	Metāla caurule DN40	m	15	
21	Metāla caurule DN50	m	20	
22	Drošības vārsts DN15 3 bar.	gab.	1	
23	Drošības vārsts DN15 10 bar.	gab.	1	
24	Lodveida krāns ar kapi DN15	gab.	2	
25	Ventilis DN15	gab.	6	
26	Ventilis DN20	gab.	5	
27	Ventilis DN25	gab.	5	
28	Ventilis DN32	gab.	5	
29	Ventilis DN40	gab.	2	
30	Ventilis DN50	gab.	3	
31	Vienvirziena vārsts DN15	gab.	2	
32	Vienvirziena vārsts DN25	gab.	2	
33	Filtrs DN15	gab.	1	
34	Filtrs DN25	gab.	1	
35	Filtrs DN32	gab.	1	
36	Filtrs DN50	gab.	1	
37	Automātiskais atgaisotājs ar lodveida krānu DN15	gab.	2	
38	Krāsa cauruļvadu krāsošanai	litri	2	
39	Termometrs	gab.	4	
40	Monometrs	gab.	13	
41	Cauruļvadu veidgabali un stiprinājumi	kompl.	1	
42	Siltummezgla metāla stiprināšanas rāmis	kompl.	1	
43	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	

<b>Projektētājs:</b> SIA "Junekā montāža", Filozofu iela 24, Jelgava, LV-3001, Tālrunis: 63080516, junekaprojeks@inbox.lv				<b>Pasūtītājs:</b> Jelgavas novada dome			
<b>Objekts:</b> Energoefektivitātes paaugstināšana Kalnciema vidusskolas PII filiālē Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads				Stadija	Lapa	Lapas	
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	<b>Rasējums:</b> Materiālu un iekārtu specifikācija siltummezglam			
Būvproj.vad.	J. Matusevičs		04.11.2016.				
Izstrādāja	K.Tumovs		04.11.2016.	Pasūtījuma Nr. JNP/5-34.3/16/135			
				b.m.	Arh. Nr.		