

### ŪK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts
ŪK-1	Vispārīgie rādītāji	b.m	A4
ŪK-2	1. stāva plāns ar K-1 tīkliem	1:100	A3
ŪK-3	Bēniņu stāva plāns ar K-1 tīkliem	1:100	A3
ŪK-4	1.stāva plāns ar Ū-1, S-3, S-4 tīkliem	1:100	A3
ŪK-5	Bēniņu stāva plāns ar Ū-1, S-3, S-4 tīkliem	1:100	A3
ŪK-6	K-1, Ū-1, S-3, S-4 tīklu aksonometriskā shēma	b.m	A3
ŪK-7	Materiālu un iekārtu specifikācija	b.m	A4

### Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rādītāji

	Saimnieciski-fekālā kanalizācija	Ūdensapgāde (dzeramā ūdensapgāde un karstā ūdens apgāde)
$Q_{d,max}^?$ m <sup>3</sup> /dnn	11,7	11,7
$Q_{h,max}^?$ m <sup>3</sup> /h	1,90	1,90
$q_{s,max}^?$ l/s	2,13	0,53

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs:

Jolants Matusevičs

(Vārds, uzvārds)

50-2930

(sertifikāta Nr.)

04.11.2016

(datums)

(paraksts)

Projektētājs:

SIA "Juneķa montāža",  
Filozofu iela 24, Jelgava, LV-3001,  
Tālrunis: 63080516, junekaprojekts@inbox.lv



Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība

**Objekts:** Energoefektivitātes paaugstināšana Kalnciema vidusskolas PII filiālē Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads

Stadija

Lapa

Lapas

Būvpr.vad. Ē. Cērpiņš 04.11.2016.

Būvpr.d.vad. J. Matusevičs 04.11.2016.

Izstrādāja Z.Šņore 04.11.2016.

Rasējums: Vispārīgie rādītāji

BP

ŪK-1

ŪK-7

Pasūtījuma Nr. JNP/5-34.3/16/135

b.m

Arh. Nr.