

## ŪKT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts
ŪKT-1	Vispārīgie rādītāji	b.m	A4
ŪKT-2	Plāns ar K-1 un K-2 tīkliem	1:500	A3
ŪKT-3	K-1 un K-2 tīklu garenprofili	Mv1:100 Mh1:500	A3
ŪKT-4	Sūknētavas tipveida izbūves shēma	b.m.	A3
ŪKT-5	Materiālu un iekārtu specifikācija K-1, K-2 tīkliem	b.m.	A4

### Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rādītāji

	Saimnieciski-fekālā kanalizācija	Ūdensapgāde (dzeramā ūdensapgāde un karstā ūdens apgāde)
$Q_{d,max}$ , m <sup>3</sup> /dnn	11,7	11,7
$Q_{h,max}$ , m <sup>3</sup> /h	1,90	1,90
$q_{s,max}$ , l/s	2,13	0,53

Šī būvprojekta ŪKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs:

Jolants Matusevičs

(Vārds, uzvārds)


04.11.2016

(datums)

50-2930

(sertifikāta Nr.)

(paraksts)

<b>Projektētājs:</b> <div>SIA "Junekā montāža", Filozofu iela 24, Jelgava, LV-3001, Tālrunis: 63080516, junekaprojekts@inbox.lv</div>				<b>Pasūtītājs:</b> Jelgavas novada pašvaldība					
				<b>Objekts:</b> Energoefektivitātes paaugstināšana Kalnciema vidusskolas PII filiālē Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads			Stadija	Lapa	Lapas
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	<b>Rasējums:</b> Vispārīgie rādītāji			BP	ŪKT-1	ŪKT-5
Būvpr.vad.	Ē. Cērpiņš		04.11.2016.				Pasūtījuma Nr. JNP/5-34.3/16/135		
Būvpr.d.vad.	J. Matusevičs		04.11.2016.						
Izstrādāja	Z. Šnore		04.11.2016.						
				b.m		Arh. Nr.			

