



0.070kW
 Nr. 4 - proj.ielu apgaismojuma balsts, ar armatūru
 - proj. 0.4kV KL
 - esošais 0.4kV ielu apgaismojuma tīkls

Projektējamo bērnudārza apgaismojuma tīklu pievienot pie esošā ielu apgaismojuma tīkla

Ielu apgaismojuma impulss no TP-6712
 Esošais ielu apgaismojuma kabelis

Esošais ielu apgaismojuma balsts
 Draudzības ielā

- Piezīmes:**
- 1) Kopā projektēti 17 ielu apgaismojuma balsti. Balsts parka tipa, balsta augstums H = 4.5m (4m no zemes līmeņa). Balstā paredzēts uzstādīt gaismekli OCP-70R. Kabeļu komutāciju veikt apgaismojuma balstos izmantojot nozarojuma spaiļu komplektu SV15.11 ar E27 4A drošinātāju (pēc SIA "SLO LATVIA" kataloga). Instalācijas posmā no spēka kabeļa līdz gaismeklim pielietot kabeli NYM 3x1.5.
 - 2) Attālumos starp balstiem ierēķināts arī kabeļu cilpu garums (~3m uz katru kabeļa galu). Precīzo attālumu starp ielu apgaismojuma balstiem un balstu novietni skatīt E.L.T-2 lapā.
 - 3) Projektā uzrādītie kabeļi var tikt nomainīti pret citiem LR sertificētiem kabeļiem ar līdzīgiem tehniskiem parametriem.

Objekts: US parvietošana, ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Kalnciema pagasta pirmsskolas izglītības iestāde, Draudzības iela 15, Kalnciems, Jēgavas nov.		Stadija	Mērogs	Lapa
		TP	b/m	E.L.T - 4
		Pasūtītājs:		
		SIA "ARHITEKTS PĒTERIS LADUSĀNS"		
		Projektdarbs ielu apgaismojuma vienlīnijas principiālā shēma		
		Ārējā elektroapgāde		
		Uzvārds	Paraksts	Datums
		M. Kudrjavceva		02.2015

Pasūtījuma Nr. 01-2015

