



Caurules diam.	Isolācijas biezums	Stiprinājuma un sienas biezums
15 x 1.0	20mm	125mm
18 x 1.0	20mm	150mm
22 x 1.2	30mm	200mm
28 x 1.2	30mm	225mm
35 x 1.5	40mm	275mm
42 x 1.5	40mm	300mm
54 x 1.5	50mm	350mm

Apzīmējumi:
+21°C — APRĒKINA TEMPERATŪRA
Qreq.: 9999 W — TĒLPAS NEPIECIEŠAMĀ JAUDA

Q=9999 W — SILDKĀRĒJA JAUDA
Q=0000 W — SILDKĀRĒJA IZMĒRS
1000mm — SILDKĀRĒJA GARUMS
1000mm — SILDKĀRĒJA TIPS

25x2.3 — CAURULES ARĒJAIS DIAMETRS
1000mm — CAURULES SIENĪNĀ BIEZUMS
APRĒKINĀTĀ JAUDA UZ CAURULES POSMI

T3 - TURPGAITA
T4 - ATPAKALGAITA
LODVEIDA NOSĒGĒVĒNTILIS
BALANŠEJOŠAIS VĀRSTS

PASŪTĪTĀIS: Jelgavas novada pašvaldība.
Reģ.nr. LV90009118031

IZSTRĀDĀJA: SIA "MEP Part Design"
Irbju iela 16, Jūrmala,
Latvija, LV-2011

OBJEKTS: Līvbiežu vidusskola

RĀSĒJUMA NOSAUKUMS: re 2.

STADIJA: TS MARKA: AVK MĒROGS: b/m

LAPA: AVK-003 LAPU SKAITS: NA

VĀRDS UZVĀRDS: PARAKSTS

IZSTRĀDĀJA: Kaspars Kovāčevs
PĀRBAUDĪJA: Jānis Rancāns

FAILA NOSAUKUMS: JNP/5-34.2.3/12/105 -1.1.8 DATUMS: 12.02.2014

PIEZĪMES:
• VISI IZMĒRI UZRĀDĪTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪME METROS
• STĀVAVADA ATRĀSĀNĀS VIETU PRECIZĒT MONTĀŽAS LAIKĀ.