

## ŪK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts
ŪK-1	Vispārīgie rādītāji	b.m.	A4
ŪK-2	1. stāva plāns ar Ū-1, S-3 tīkliem	1:100	A2
ŪK-3	1. un 2. stāva plāns ar Ū-1, S-3 tīkliem	1:100	A3
ŪK-4	1. stāva plāns ar K-1 tīkliem	1:100	A2
ŪK-5	1. un 2. stāva plāns ar K-1 tīkliem	1:100	A3
ŪK-6	Materiālu un iekārtu specifikācija Ū-1 un S-3 tīkliem	b.m.	A4
ŪK-7	Materiālu un iekārtu specifikācija K-1 tīkliem	b.m.	A4

## Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rādītāji

	Aukstais ūdens	Kanalizācija
Maksimālais diennakts patēriņš ēkā $Q_{d,max}$ , $m^3/dnn$	40.56	40.56
Aprēķina patēriņš, $q$ , l/s	1.79	1.79

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Jolants Matusevičs

Vārds Uzvārds


30.01.2014

(datums)

50-2930

(sertifikāta Nr.)

(paraksts)

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 reģ. Nr.90009118031	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		30.01.2014	Objekts: "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu vienkāršotā renovācija" Aizupes skola, Līvberzes pag., Jelgavas nov.	ŪK-2014/1			
Izstrādāja	K.Tumovs		30.01.2014		Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					VR	b.m.	ŪK-1	ŪK-7
					<div>Būvpr. reg. Nr.3288-R</div> <div>  </div>			
				Vispārīgie rādītāji				