ĒKAS K.I KORPUSS



ĒKAS SADALĪJUMS:



APZĪMĒJUMI:

+21°C Qreq.: 9999 W — APRĒĶINA TEMPERATŪRA / TELPAS NEPIECIEŠAMĀ JAUDA

Q=9999 W DF 00-000 [0000mm] — SILDĶERMEŅA JAUDA / SILDĶERMEŅA IZMĒRS / SILDĶERMEŅA GARUMS / SILDĶERMEŅA TIPS

25x2.3 10530 W — CAURULES ĀRĒJAIS DIAMETRS / CAURULES SIENIŅU BIEZUMS / APRĒĶINĀTĀ JAUDA UZ CAURULES POSMU

T3 - TURPGAITA

T4 - ATPAKAĻGAITA

LODVEIDA NOSLEGVENTĪLIS

BALANSĒJOŠAIS VĀRSTS

PIEZĪMES:

- VISI IZMĒRI UZRĀDĪTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪME METROS
- STĀVVADA ATRAŠANĀS VIETU PRECIZĒT MONTĀŽAS LAIKĀ.

Caurules diam. un sieniņas biez.	Izolācijas biezums	Stiprinājuma intervāls
ϕ15 x 1.0	20mm	1.25m
ϕ18 x 1.0	20mm	1.50m
ϕ22 x 1.2	30mm	2.00m
ϕ28 x 1.2	30mm	2.25m
ϕ35 x 1.5	40mm	2.75m
ϕ42 x 1.5	40mm	3.00m
ϕ54 x 1.5	50mm	3.50m

PASŪTĪTĀJS:	Jelgavas novada pašvaldība. Reģ.nr. LV90009118031	
IZSTRĀDĀJA:	SIA "MEP Part Design" Irbju iela 16, Jurmala, Latvija, LV-2011	
OBJEKTS:	Staļģenes vidusskolas muižas ēka.	
RASĒJUMA NOSAUKUMS:	2. Stāva Apkure	
STADIJA: TS	MARKA: AVK	MĒROGS: 1:100
LAPA: AVK-004	LAPU SKAITS NA	
	VĀRDS UZVĀRDS	PARAKSTS
IZSTRĀDĀJA:	Kaspars Kovkājevs	
PĀRBAUDĪJA:	Jānis Rancāns	
FAILA NOSAUKUMS:	JNP/5-34.2.3/12/105 -1.1.7	DATUMS: 03.05.2013