0,4 kV KL

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1.	Dienas gaismas armatūra OMS Tornado 2X36W IP65, ar spuldzēm	gab.	53	
2.	Sienas / griestu plafons, ar ekonomiksām spuldzēm IP20/44/65 20W	gab.	5/16/3	Jaudu precizēt
3.	Dienas gaismas armatūra PAR REF 4X18W IP20, ar spuldzēm	gab.	145	
4.	Dienas gaismas armatūra Prismatic 1x35W IP20, ar spuldzi	gab.	2	
5.	Avārijas modulis IZEJA 8W IP20 1h	gab.	13	
6.	Akumuluators evakurācijas gaismekļiem, darbības laiks 1h	gab.	33	
7.	Slēdzis z/a 230V 10A IP 20	gab.	25	
8.	Slēdzis grupu z/a 230V 10A IP 20	gab.	23	
9.	Pārslēdzis z/a 230V 10A IP 20	gab.	50	
10.	Slēdzis z/a 230V 10A IP 44	gab.	2	
11.	Slēdzis grupu z/a 230V 10A IP 44	gab.	4	
12.	Pārslēdzis v/a 230V 10A IP 44	gab.	4	
13.	Slēdzis v/a 230V 10A IP 44	gab.	30	
14.	Slēdzis grupu v/a 230V 10A IP 44	gab.	15	
15.	Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20	gab.	170	
16.	Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP44	gab.	30	
17.	Kontaktligzda v/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP44 ar vāciņu	gab.	60	
18.	Kontaktligzda v/a ar zemējuma spaili 380V 16A IP44 ar vāciņu	gab.	4	
19.	Kabelis AL 4x150	m	15	
20.	Kabelis NYY 4x50	m	60	
21.	Kabelis Cu 5x25	m	30	
22.	Kabelis Cu 5x16	m	70	
23.	Kabelis Cu 5x6	m	30	
24.	Kabelis Cu 5x4	m	100	
25.	Kabelis Cu 5x2,5	m	250	
26.	Kabelis Cu 3x2,5	m	4296	
27.	Kabelis Cu 4x1,5	m	1560	
28.	Kabelis Cu 3x1,5	m	4800	
29.	Kabeļu savienojumu uzmava 4x150 mm²	gab.	2	
30.	Kabeļu gala apdare līdz 4x150 mm²	gab.	2	
31.	Kabeļu gala apdare līdz 4x50 mm²	gab.	4	
32.	Kabeļu gala apdare līdz 5x25mm²	gab.	14	
33.	Pārsprieguma aizsardzības modulis interneta ievada kabeļa aizsardzībai	gab.	1	
34.	Pārsprieguma aizsardzības modulis 2 polu 3. klase	gab.	4	Precizēt vietas
35.	**Sadalne V/A ar blokslēdžiem, ar dalītām N un PE kopnēm**	gab.	1	GS (nokomplektēt pēc shēmas)
36.	*Blokslēdzis NH1 drošinātājiem*	gab.	2	
37.	*Blokslēdzis NH00 drošinātājiem*	gab.	8	
38.	*Drošinātāji NH00 25A*	gab.	3	
39.	*Drošinātāji NH00 32A*	gab.	9	
40.	*Drošinātāji NH00 50A*	gab.	3	
41.	*Naži NH1*	gab.	3	
42.	*Pārsprieguma un zibens strāvas aizsardzības modulis. 3 polu 25 kA uz fāzi*	gab.	1	
43.	**Kabeļu sadalne ar blokslēdžiem uz kopnēm**	kompl.	1	
44.	*Blokslēdzis NH1*	gab.	1	
45.	*Drošinātāji NH1 100A*	gab.	6	Precizējami lielumi
46.	*Naži NH1*	gab.	6	
47.	**Sadalne Z/A 24 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm**	gab.	1	VS (nokomplektēt pēc shēmas)
48.	*Modulārs slēdzis 3f 25A*	gab.	1	
49.	*Kontaktors 380V 25A*	gab.	1	
50.	*Automātslēdzis 3f C10A*	gab.	4	
51.	*Automātslēdzis 1f C16A*	gab.	2	
52.	*Automātslēdzis 1f C10A*	gab.	2	
53.	**Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm**	gab.	1	SS (nokomplektēt pēc shēmas)
54.	*Modulārs slēdzis 3f 32A*	gab.	1	
55.	*Automātslēdzis 1f C16A*	gab.	11	
56.	*Automātslēdzis 1f C10A*	gab.	9	
57.	*Automātslēdzis 1f C6A*	gab.	1	
58.	*Diferenciālā aizsardzība 1f 16A, 30mA*	gab.	1	
59.	**Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm**	gab.	1	SS1 (nokomplektēt pēc shēmas)
60.	*Modulārs slēdzis 3f 32A*	gab.	1	
61.	*Automātslēdzis 1f C16A*	gab.	11	
62.	*Automātslēdzis 1f C10A*	gab.	11	
63.	*Automātslēdzis 1f C6A*	gab.	1	
64.	**Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm**	gab.	1	SS2 (nokomplektēt pēc shēmas)
65.	*Modulārs slēdzis 3f 32A*	gab.	1	
66.	*Automātslēdzis 1f C16A*	gab.	14	
67.	*Automātslēdzis 1f C10A*	gab.	14	
62.	*Automātslēdzis 1f C6A*	gab.	1	
63.	*Diferenciālā aizsardzība 1f 16A, 30mA*	gab.	2	
64.				
65.	**Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm**			SS1/2 (nokomplektēt pēc shēmas)
66.	*Modulārs slēdzis 3f 32A*	gab.	1	
67.	*Automātslēdzis 1f C16A*	gab.	8	
68.	*Automātslēdzis 1f C10A*	gab.	8	
69.	*Automātslēdzis 1f C6A*	gab.	1	
70.	**Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm**	gab.	1	SS1/3 (nokomplektēt pēc shēmas)
71.	*Modulārs slēdzis 3f 40A*	gab.	1	
72.	*Modulārs slēdzis 3f 32A*	gab.	1	
73.	*Automātslēdzis 1f C16A*	gab.	12	
74.	*Automātslēdzis 1f C10A*	gab.	11	
75.	*Automātslēdzis 1f C6A*	gab.	1	
76.	**Sadalne Z/A IP44 ar kontrolskaitītāju**	gab.	1	Virtuves zonā
77.	**Sadalne Z/A 48 moduļu, IP44 ar N un PE kopnēm (slēgums precizējams)**	gab.	1	Virtuves zonā
78.	*Modulārs slēdzis 3f 50A*	gab.	1	
79.	*Automātslēdzis 3f C25A*	gab.	2	
80.	*Automātslēdzis 3f C16A*	gab.	2	
81.	*Automātslēdzis 1f C16A*	gab.	9	
82.	*Automātslēdzis 1f C10A*	gab.	8	
83.	*Automātslēdzis 1f C6A*	gab.	1	
84.	Instalācijas carule cietā līdz 32mm	m	500	
85.	Instalācijas gofra lidz 32mm	m	400	
86.	Instalācijas gofra lidz 50mm	m	200	
87.	Instalācijas gofra lidz 110mm	m	20	
88.	Nozarkārbas z/a	gab.	500	
89.	Nozarkārbas v/a	gab.	100	
90.	Montāžas kārbas z/a	gab.	380	
91.	AVK iekārtu pieslēgšana	objekts	1	
92.	Āra apgaismojuma automātiskā / rokas ieslēgšanas iekārta	gab.	1	
93.	Skolas zvans	gab.	2	
94.	Cinkots apļdzelzs d=10mm	m	35	
95.	Klemmes apļdzelzs - plakandzelzs	gab.	3	
96.	Klemmes plakandzelzs - plakandzelzs	gab.	20	
97.	Karsti cintkot tērauda lenta 30x3,5mm	m	110	
98.	Potenciālu izlīdzināšnas kopne	gab.	2	
99.	Vads dzelteni zaļš Cu 6	m	400	
100.	Vads dzelteni zaļš Cu 25	m	50	
101.	Zemējuma elektrodi 3m + savienojums ar plakndzelzi	gab.	19	
102.	Zemējuma elektrodu spice	gab.	19	
103.	Zemējuma elektrodu montāžas galva 1uz 20	gab.	1	
104.	Zemējuma kontūra saskaņošana ar komunikāciju pievadu turētājiem	objekts	1	
105.	Elektroinstalācijas mērījumi	objekts.	1	
106.	Zemējuma kontūra mērījumi	objekts.	1	
107.	Zibens aizsardzības demontāža	objekts.	1	
108.	Zibens aizsardzības montāža	objekts.	1	Pasīvā zibens aizsardzība
109.	Palīgmateriāli	objekts.	1	

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.
Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Līberts		24/10/12

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība
Reģ. Nr. LV9009118031
Past iela 37, Jelgava LV-3001
OBJEKTS: Staļģenes vidusskola

Satiksmes iela 47-12, Jelgava LV-3007
SERTIFIKĀTA NR. 70-2472

ADRESE: "Staļģenes skola", Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Galveno materiālu specifikācija

STADIJA TP | MARKA EL
LAPA EL-15

FAILS: Stalgene | MĒROGS: b/m

297x600