

Darba rasējumu saraksts		
Apzīm.	Nosaukums	Piezīmes
EL-1	Vispārējie rādītāji, darba rasējumu saraksts	M b/m
EL-2	1. stāva elektriskā spēka plāns	M 1:100
EL-3	2. stāva elektriskā spēka plāns	M b/m
EL-4	Galveno materiālu specifikācija	M 1:100

### Paskaidrojumi.

Vircavas vidusskolas Platones filiālei, nepieciešams pieslēgt ventilācijas agregātus pēc AVK sadaļas vadītāja norādījumiem.

Katram agregātam izbūvēt atsevišķu kabeļa pievadu no esošām sadalnēm.

Sadalnā uzstādīt ventilācijas agregāta aizsargaparatu.

Kabeļu trases norādītas orientējoši, precizēt būvniecības laikā.

Kabeļus montēt zemapmetuma izpildījumā, reģipša sienās, virs piekaramiem greistiem.

Veikt elektriskos mērījumus, nodot ēkas ēkas valdītājam.

Ievērot rasējumos norādītās piezīmes.

Pēc darbu beigšanas sakopt darba vietu.

Šī būvprojekta \_\_EL\_\_ daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Mārtiņš Līberts  
(vārds un uzvārds)

70-2472  
(sertifikāta Nr.)

24/10/12  
(datums)

(paraksts)

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV9009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001	
Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Līberts		24/10/12	OBJEKTS: Vircavas vidusskolas Platones filiāle	
				Satiksmes iela 47-12, Jelgava LV-3007	
				CERTIFIKĀTA NR. 70-2472	
				ADRESE: "Platones pamatskola", Platone, Platones pag. Jelgavas nov.	
				RASĒJUMA NOSAUKUMS: Vispārējie rādītāji, darba rasējumu saraksts	STADIJA TP LAPA EL-1
				FAILS: Platone	MĒROGS: b/m