



**Piezīmes:**

1. Norādītās vietās izbūvēt jaunas apgaismojuma sadalnes.
2. No galvenās sadalnes izbūvēt jaunus maģistrālos kabeļus uz AS sadalņem.
3. Norādītās vietās izbūvēt jaunus gaismekļus.
4. Gaismekļu tips (virsapmetuma vai zemapmetuma) norādīts pēc projektēšanas brīža ēkas esošā stāvokļa.
5. Kabeļus iestrādāt zem apmetuma, reģipša, piekaramiem griestiem.
6. Slēdžus montēt zemapmetuma izpildījumā.
7. Slēdžu montēt ≈ 1,7m no grīdas.
8. Slēdžu vietas vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojumam un durvju vēršanas virzienam.
9. Kabeļu trases norādītas shematiski precizēt būvniecības laikā.
10. Avārijas moduļu pieslēgumi plānā nav norādīti pieslēgt pie tuvākās grupu sadalnes.

- Plafons V/A E27 20W IP20/44 (ar luminiscējošu spuldzi)
- Dienas gaismas armatūra V/A PAR 2X36W IP20
- Dienas gaismas armatūra V/A REF 2X36W IP44
- Dienas gaismas armatūra V/A 4x18 W REF PAR IP20
- Slēdzis Z/A 230V 10A IP20
- Slēdzis grupu Z/A 230V 10A IP20
- Pārslēdzis Z/A 230V 10A IP20
- Avārijas modulis IZEJA

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV9009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001 OBJEKTS: Vīrcavas vidusskolas Lielvīrcavas filiāle			
Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Līberts		24/10/12		Satiksmes iela 47-12, Jelgava LV-3007		
					SERTIFIKĀTA NR. 70-2472		
				ADRESE: "Lielvīrcavas pmatskola", Lielvīrcavas pagasts, Jelgavas novads			
				RASĒJUMA NOSAUKUMS: 1. stāva elektriskā apgaismojuma plāns	STADIJA TP	MARKA EL	
					LAPA EL-10		
				FAILS: Lielvīrcava	MĒROGS:	1:100	