



Piezīmes:

1. Demontēt esošo 1. stāva elektroinstalāciju.
2. Norādītās vietās izbūvēt jaunas SS (spēka) un AS (apgaismojuma) sadalnes.
3. Uz jaunām sadalnēm izbūvēt jaunus maģistrālos kabelus.
4. Norādītās vietās izbūvēt spēka konatktligzdas un iekārtu pievadus.
5. Kontaktligzdu tips zemapmetuma.
6. Kabelus iestrādāt zem apmetuma, reģipša, piekaramiem griestiem.
7. Kontaktligzdas montēt zemapmetuma izpildījumā.
8. Kontaktligzdas montēt $\approx 1,7\text{m}$ no grīdas, vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojumam un iekārtu izvietojumam.
9. Kabeļu trases norādītas shematiski precizēt būvniecības laikā.
10. Virtuves zonas spēka tīkls atbilstoši tehnoloģijai.

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV9009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001	
Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Līberts		24/10/12	OBJEKTS: Vīrcavas vidusskolas Lielvīrcavas filiāle	
				Satiksmes iela 47-12, Jelgava LV-3007 CERTIFIKĀTA NR. 70-2472	
				ADRESE: "Lielvīrcavas pmatskola", Lielvīrcavas pagasts, Jelgavas novads	
				RASĒJUMA NOSAUKUMS: 1. stāva elektriskā spēka plāns	STADIJA TP LAPA EL-11
				FAILS: Lielvīrcava	MĒROGS: 1:100