



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

|  |  |
|--|--|
|  | UAS KONTROLPANELIS   |
|  | ADREŠU DETEKTORS   |
|  | ADREŠU TRAUKSMES POGA  |
|  | ADREŠU IEKŠĒJĀ SIREŅA  |
|  | ANALOĢĀ ĀRĒJĀ SIREŅA   |
|  | IEKĀRTU NUMERĀCIJA   |
|  | D 00.000 ← IEKĀRTU NUMURS<br>CILPAS NUMURS   |
|  | IEKĀRTU TIPI :<br>D - ADREŠU DŪMU DETEKTORS<br>S - ADREŠU SILTUMA DETEKTORS<br>R - ADREŠU TRAUKSMES POGA<br>SR - ADREŠU IEKŠĒJĀ SIREŅA<br>SRA - ANALOĢĀ ĀRĒJĀ SIREŅA |
|  | STĀVAVADS  |
|  | KABELIS E30 JE-H(S)H 1x2x1,0   |
|  | KABELIS E30 Eurosafe 3x1,5   |

|  |  |   |  |                                       |  |
|--|--|---|--|---------------------------------------|--|
| Atbildīgais būvprojekta izstrādātājs:  |  | Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība  |  | Pasūtīt. Arhīv. Nr.: 14.05.-18.       |  |
| SIA "NAMEIS PLUS"  |  | Objekts: SARC "Stieģene" ielu pārbūve, Svīrtaukas iela 9, Stieģene, Jaunsvīrtaukas pagasts, Jelgavas novads |  | Stādītāja: Lapu sk.                   |  |
| Jelgava, Kr. Barona iela 17-1, LV-3001, tālrunis: 43603500, Vēlnešing Nr. 43603247/3, būvniecīgums: 1048-1 |  | Tehn. izstr. A. Straume   |  | Būvprojekta izstrādātājs: BP UAS-4 16 |  |
| Būvpr. d. vad. I. Lubņins  |  | 14.05.18.   |  | Darzda iela 8, Jelgava, LV-3001       |  |
|  |  | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma UAS tīklu struktūrschéma                          |  | SIA "REARS" reģ. Nr.: 43603042265     |  |
|  |  |   |  |                                       |  |