

VENTILĀCIJAS SISTĒMAS GALVENIE RĀDĪTĀJI

Iekārta	Daudzums	Sistēmas apzīmējums Pieplūde-P, Nostūce-N	Apkalpojamās telpas nosaukums	Gaisa daudzums		Sistēmas pretestība	Gaisa sildītājs			Dzesēšanas jauda	Elektriskā jauda	Kopējā elektriskā jauda	Piezīmes
				m³/h	l/s		Ūdens (glikols)	Elektriskais					
VENT-200 ECOWATT	1	N-1	Veļas mazgājava, tualete, noliktava	373	104	80	-	kW	kW	kW	kW	0,036	230V, 1F, 0,9A
TD-1 000/200 SILENT ECOWATT	1	N-2	1. stāva dušas telpas un tualetes	525	146	95	-	-	-	-	0,040	0,040	230V, 1F, 0,7A
TD-1 000/200 SILENT ECOWATT	1	N-3	1. stāva dušas telpas un tualetes	350	97	85	-	-	-	-	0,040	0,040	230V, 1F, 0,7A
TD-1 000/200 SILENT ECOWATT	1	N-3	1. stāva vestibils un tualete	346	96	85	-	-	-	-	0,040	0,040	230V, 1F, 0,7A
											Kopā: 0,16		

Telpas numurs	Telpas nosaukums	Apr. Telpas gaisa temperatūra, °C	Apr. Telpas kvadrātūra, m²	Apr. Telpas kubatūra, m³	Gaisa daudzuma aprēķins	Gaisa pieplūde, m³/h	Gaisa nostūce, m³/h	Telpas apkalp. sistēmas	Piezīmes
---------------	------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	----------

Pagraba stāvs

49	Veļas mazgātava	20	40,5	101,3	1.5 kārtīga gaisa apmaiņa	-	-150	N-1	
50	Noliktava	18	25,7	64,3	2 kārtīga gaisa apmaiņa	-	-123	N-1	
51	Tualete	18	3,9	9,8	100 m³/h no poda	-	-100	N-1	

1. stāvs



8	Tualete ar priekštelpu	18	14,03	35,1	100 m³/h no poda	-	-200	N-2	
9	Dušas telpa	24	8,2	20,5	75 m³/h no dušas	-	-150	N-2	
11	Tualete	18	1,2	3,0	100 m³/h no poda	-	-100	N-2	
12	Dušas telpa	24	5,9	14,8	75 m³/h no dušas	-	-75	N-2	
21	Dušas telpa	24	2,2	5,5	75 m³/h no dušas	-	-75	N-3	
22	Tualete	18	1,8	4,5	100 m³/h no poda	-	-100	N-3	
24	Dušas telpa	24	3,8	9,5	75 m³/h no dušas	-	-75	N-3	
25	Dušas telpa	24	4	10,0	75 m³/h no dušas	-	-75	N-3	
30	Vestibils	18	33,3	83,3	3 kārtīga gaisa apmaiņa	-	-246	N-4	
39	Tualete	18	1,9	4,8	100 m³/h no poda	-	-100	N-4	

AVK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts
AVK-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	B.M.	A4
AVK-2	PAGRABA PLĀNS AR APKURES TĪKLIEM, GRANULU SILOAS NOVIENTNES PLĀNS	1:100	A3
AVK-3	1. STĀVA PLĀNS AR APKURES TĪKLIEM	1:100	A2
AVK-4	PAGRABA PLĀNS AR VENTILĀCIJAS TĪKLIEM	1:100	A3
AVK-5	1. STĀVA PLĀNS AR VENTILĀCIJAS TĪKLIEM	1:100	A2
AVK-6	SILTUMA SADALES SHĒMA	B.M.	A3
AVK-7	MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA APKURES TĪKLIEM	B.M.	A4
AVK-8	MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA VENTILĀCIJAS TĪKLIEM	B.M.	A4
AVK-9	MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA VENTILĀCIJAS TĪKLIEM	B.M.	A4
AVK-10	MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA KATLU TELPAI	B.M.	A4

APKURES SISTĒMAS GALVENIE RĀDĪTĀJI

Objekta nosaukums	Āra gaisa aprēķina temperatūra, °C	Siltuma patēriņš, kW			Radiatoru apkures sistēmas aprēķina temperatūras, °C	
		Apkure	Ventilācija	Karslā ūdens sagatavošana	T1	T2
SARC Stājgene Svirlaukas iela 9, Stājgene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads	-19,9 +27	44,370	-	64,0	80,0	60,0

Ģenerālprojektētājs:				Pasūtītājs:		Pasūtījuma Nr.		12/2018
<div><div>SIA "NAMEJS PLUS"</div><div><div>Jelgava, Ik-Barona iela 7-1, LV-3001, tēl./fakss3026930, Vienotreg Nr. 43603024773</div><div></div></div></div>				Jelgavas novada pašvaldība		Ras. marka/ Arhīva Nr.		AVK-2018/14
Amats				V. Uzvārds	Paraksts	Datums		
Būvpr. vad.				I. Brakanska		16.05.2018		
Būvpr. d. vad.				J.Matusevičs		16.05.2018		
Izstrādāja				K.Tumovs		16.05.2018		
						Vispārīgie rādītāji		
						Būvpr. Reģ. Nr.3288-R		<div></div>

IZMANTOTO NORMATĪVU UN DOKUMENTU SARAKSTS

	Nosaukums
LBN 003-15	Būvklimateoloģija
LBN 231-15	Dzīvojamu un publisko ēku apkure un ventilācija
LVS CR 1752	Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji
LBN 002-15	Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnikā
LBN 202-15	Būvprojekta saturs un noformēšana
LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība

Šā būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs

Jolants Matusevičs

(Vārds, uzvārds)

16.05.2018

(datums)

3-01500

(sertifikāta Nr.)

(paraksts)