## Projektējamā sadalne SS-4

| Ievada aizsardzības aparāts: spriegums; strāva | Grupas Nr. | Grupu aizsardzības aparāts: spriegums; strāva | Kabeļa marka, šķērsgriezums | Kabeļa garums | Iekārtas Nr. pēc tehnolog. projekta | Elektropatērētājs | Telpas Nr. | Jauda kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1x16A | 1 | 25A ΔI=30mA | NYM-3x2.5 | | | Rozetes | 16;17;18 | 2.0 | X12 |
| C1x16A | 2 | 25A ΔI=30mA | NYM-3x2.5 | | | Rozetes | 8 | 0.4 | X2 |
| C3x16A | 3 | 25A ΔI=30mA | NYM-3x2.5 | | | Rozetes | 10 | 0.2 | X1 |
| C3x16A | 4 | 25A ΔI=30mA | NYM-3x2.5 | | | Rozetes | 5;6 | 2.0 | X10 |
| C1x16A | 5 | 25A ΔI=30mA | NYM-3x2.5 | | | Rozetes | 7 | 1.8 | X1 |
| C1x16A | 6 | 25A ΔI=30mA | NYM-3x2.5 | | | Rozetes | 3;4 | 2.0 | X14 |
| C1x16A | 7 | 25A ΔI=30mA | NYM-3x2.5 | | | Rozetes | 2 | 2.0 | X10 |
| C1x16A | 8 | 25A ΔI=30mA | NYM-3x2.5 | | | Rozetes | 13 | 0.6 | X3 |
| C3x16A | 9 | | NYM-5x4 | | | PACĒLĀJS | 14 | 4.0 | |
| | 10 | Rezerve | | | | | | | |
| | 11 | Rezerve | | | | | | | |
| | 12 | Rezerve | | | | | | | |
| C1x16A | 13 | | NYM-3x1.5 | APGAISMOJUMS | | G#1;2;3;4;5;6;29;30;31;32;33;34;35;36 Telpa Nr.15;16;17;18 | | 0.290kW | |
| C1x16A | 14 | | NYM-3x1.5 | APGAISMOJUMS | | G#7;8;9;10;37;39;40;41 Telpa Nr.5;6 | | 0.240kW | |
| C1x16A | 15 | | NYM-3x1.5 | APGAISMOJUMS | | G#42;43;44;45;46;47;11;12;13;14 Telpa Nr.3;4 | | 0.170kW | |
| C1x16A | 16 | | NYM-3x1.5 | APGAISMOJUMS | | G#119;127;122;120;121;123 Telpa Nr.14 G#62-66 G#115 | | 0.158kW | |
| C1x16A | 17 | | NYM-3x1.5 | APGAISMOJUMS | | G#98;99;102;101;100;103;104;67;68 Telpa Nr.8;9 | | 0.155kW | |
| C1x16A | 18 | | NYM-3x1.5 | APGAISMOJUMS | | G#105;106;107;108;109;110;69 Telpa Nr.10;11;12;13 | | 0.125kW | |
| C1x16A | 19 | | NYM-3x1.5 | APGAISMOJUMS | | G#16;48 Telpa Nr.13 | | 0.035kW | |
| C1x16A | 20 | | NYM-3x1.5 | APGAISMOJUMS | | G#116;117;118 Telpa Nr.7 | | 0.063kW | |
| C1x16A | 21 | | NYM-3x1.5 | APGAISMOJUMS | | G#138;139;140;142;143 Telpa Nr.2;1 | | 0.255kW | |
| | 22 | Rezerve | | | | | | | |
| | 23 | Rezerve | | | | | | | |
| | 24 | Rezerve | | | | | | | |

proj-SS-4
14.telpā
Pu=14.5kW (Ki=0.5)
Pa=7.25kW
Ia=11.88A

40A
NYM 5x6 mm2
UZ SADALNI PROJ. GS
N PE

## Projektējamā sadalne SS-5

| Ievada aizsardzības aparāts: spriegums; strāva | Grupas Nr. | Grupu aizsardzības aparāts: spriegums; strāva | Kabeļa marka, šķērsgriezums | Kabeļa garums | Iekārtas Nr. pēc tehnolog. projekta | Elektropatērētājs | Telpas Nr. | Jauda kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1x16A | 1 | | NYM-5x4 | | | EL PLĪTS | 34 | 7.3 | |
| C1x16A | 2 | | NYM-3x2.5 | | | Rozetes | 34 | 0.8 | X4 |
| C1x16A | 3 | | NYM-3x2.5 | | | Nosūcējs | 34 | 1.0 | X1 |
| C1x16A | 4 | | NYM-3x2.5 | | | Ledusskapis | 34 | 0.6 | X1 |
| C1x16A | 5 | | NYM-3x2.5 | | | ROZETES | 34 | 0.4 | X2 |
| C1x16A | 6 | | NYM-3x2.5 | | | ROZETES | 34 | 0.8 | X4 |
| C1x16A | 7 | 25A ΔI=30mA | NYM-3x2.5 | | | ROZETES | 34 | 0.6 | X3 |
| C1x16A | 8 | | NYM-3x2.5 | | | ROZETES | 35 | 0.4 | X2 |
| C1x16A | 9 | | NYM-3x2.5 | | | ROZETES | 33 | 1.2 | X6 |
| C1x16A | 10 | 25A ΔI=30mA | NYM-3x2.5 | | | TRAUKU MAZG. MAŠĪNA | 34 | 2.5 | X1 |
| | 11 | Rezerve | | | | | | | |
| C1x16A | 12 | | NYM-3x1.5 | APGAISMOJUMS | | G#83;84;85 | Telpa Nr.33 | 0.123kW | |
| C1x16A | 13 | | NYM-3x1.5 | APGAISMOJUMS | | G#77;78;79;80;81;82 | Telpa Nr.34 | 0.264kW | |
| C1x16A | 14 | | NYM-3x1.5 | APGAISMOJUMS | | G#145;146;147;148;144 | Telpa Nr.35 | 0.319kW | |
| | 15 | Rezerve | | | | | | | |
| | 16 | Rezerve | | | | | | | |
| | 17 | Rezerve | | | | | | | |
| | 18 | Rezerve | | | | | | | |

proj-SS-5
34.telpā
Pu=16.31kW (Ki=0.8)
Pa=13.04kW
Ia=21.37A

40A
NYM 5x6 mm2
UZ SADALNI PROJ. GS
N PE

Tāmējot sadalni un sadalnes izmērus ņemt vērā ievada slēdža vietu, zibens aizsardzības, pienākošo-atejošo klemju, papildklemmju vietas, magnētisko palaidēju vietas kā arī rezervi citu iekārtu montāžai.

## Projektējamā sadalne Proj.VS

proj-VS
48.telpā
Pu=4.0kW (Ki=1.0)
Pa=4.00kW
Ia=6.45A

25A
1 C3x16A
KM
Pu=4kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | C1x10A | NYM-3x2.5 | N-1 Gaisa apstrādes iekārta |
| 2 | C1x10A | NYM-3x2.5 | N-2 Gaisa apstrādes iekārta |
| 3 | C1x10A | NYM-3x2.5 | N-3 Gaisa apstrādes iekārta |
| 4 | C1x10A | NYM-3x2.5 | N-4 Gaisa apstrādes iekārta |
| 5 | REZERVE | | |
| 6 | REZERVE | | |
| 7 | REZERVE | | |

(N)HXCH-FE 180/E90-3x1.5/1.5 (kabeļa garumu precizēt būvniecības gaitā)
impulss atslēgšanai no UAS

CYKY 5x4 mm2
UZ SADALNI PROJ. GS
N PE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Atbildīgais būvprojekta izstrādātājs: | SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr. Barona iela 17-1, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773; Būvkom.reģ.Nr.1049-R | Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība | Pasūt./Arhīv.Nr: 12/2018 |
| | | Objekts: SARC "Staļģene" telpu pārbūve. Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads | Stadija: MBP; Lapa: EL-9; Lapu sk. |
| Tehn.izstr. | G.Niedols | PROJEKTĒJAMĀS SADALNES SS-4,SS-5,SS-VSPIESLĒGUMA SHĒMAS | Pētera iela 13-9, Jelgava LV-3001, tālr.: +371 26827414 Vienotais reģ. Nr.: 43603053768 elpromo |
| Būvpr.d.vad. | A.Ozoliņš | | |