



Asfaltbetona seguma atjaunošana




Bruņa seguma atjaunošana



Lietus ūdens notekcaurules pievienojuma shēma kanalizācijas tīklam

(bez mēroga)




Apzīmējumi:

- 1. Lietus ūdens notekcaurule OD110 mm
- 2. Lietus gūļļa Q3 OD110 mm
- 3. Izņemams lapu siets
- 4. Diametru pāreja PVC OD110/160 mm
- 5. Līkums 90° PVC OD160 mm
- 6. Lietus ūdens kanalizācijas caurule PVC OD160 mm


Atrakto kabelu aizsargāšana

U-veida profils




Tranšējas izbūves shēma

1152



Iztekas shēma esošajā grāvī

(bez mēroga)



Apzīmējumi:


- 1. Iztekas caurule OD160 mm
- 2. Iztekas caurules eknurojums
- 3. Blietēta grunts
- A - Kokosa šķiedras ģeopakiājs
- B - Dolomīta šķembas (fr.40-70mm)
- C - Dzelzsbetona tekne
- D - Izplūde ar tērauda klapi OD160

Piezīmes:

- 1. Visi izmēri doti milimetros;
- 2. Izteku izbūvēt no PVC OD160 SN8 caurules, kura ir UV noturīga (spēja izturēt kopējo saules radiācijas UV apstarojums >700 kL.y, Latvijā 10 gadu ilgā periodā);
- 3. Vienas dzelzsbetona teknes garums 350 mm
- 4. Izmantot kokosa šķiedras ģeopakiāju, biezums 7mm, virsmas blīvums 700g/m², porainums 50%, maksimālā stipres izturība garantiski/šķērseniski 20/9.3kN/m, pagarināšanās garantiski/šķērseniski 34/38%, ūdens absorbēšanas spēja 116%
- 5. Kokosa šķiedras ģeopakiāja stiprināšanai izmantot metāla U veida skavas (1.gab./m²)
- 6. Iztekas caurule un tekne jāizbūvē vienā laikā ar lietūs kanalizācijas cauruļvada būvniecību.
- 7. Izteku izvietošanu skatīt rasējumu lapā LKT-2.
- 8. Iztekai Nr.2 teknes atzīme +7.85


Akas vāka izbūve bruņakmens segumā

900



Akas vāka izbūve zālajā zonā

900




Peldoša tipa kaļamā
kēta vāks 40 t
Augšnes virskārta

Apbetonējums 0.10 m³ ar
C16/20 klases betonu
Smiltis vai esošā grunts

Tranšējas izbūves shēma

1152



Ģenerālprojektētājs:				Pasūtītājs:			
SIA "NAMEIS PLUS"				Jelgavas novada pašvaldība			
Jelgava, Kr.Barona iela17-1, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienotīgā Nr.43603024773							
Amats	V. Uzvarāds	Paraksts	Datums	Objekts: SARC "Saiļene" telpu pārbūve, Svirāukās iela 9, Saiļene, Jaunsvirāukās pag., Jelgavas nov.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		16.05.2018				
Izstrādāja	K.Tumovs		16.05.2018	Izbūves shēmas			
				Pasūtītuma Nr.		12/2018	
				Ras. marka/ Arhīva Nr.		LKT-2018/14	
				Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
				BP	1:20	LKT-4	
				Būvpr. Reģ. Nr.3288-R			