

Skaidrojošs apraksts - izsaukuma sistēma.

Projekts izstrādāts izsaukuma sistēmas ierīkošanai objektā: SARC "Stalģene" telpu pārbūve, Svirlaukas iela 9, Stalģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads.

Projektā paredzēta firmas C-TEC ražotāja izsaukuma sistēma, kura sastāv no viena 20 zonu kontroliera NC920S, sešpadsmit skaņas/gaismas indikatoru NC806CS, nomešanas pogu NC809DB, izsaukuma/nomešanas pogu NC804DE, WC izsaukuma pogu ar striķīti NC807C līnijām.

Kontroliekārtu montēt ēkas 1. stāva telpā Nr.: 33 - garderobe (vietu pie sienas precizēt montāžas laikā).

Kontroliekārtas savienošanai ar skaņas/gaismas indikatoru, nomešanas pogu, izsaukuma/nomešanas, izsaukuma pogu ar striķīti tiek izmantots kabelis J-Y(S)Y 1x2x0,8.

Kontroliekārtas barošana no elektrosadales skapja SS-5 atsevišķa automātslēdzā C10A, izmantojot ugunsdrošo kabeli E30 Eurosafe 3x1,5.

Skaņas/gaismas indikatoru montēt viirs ieejas durvīm pie sienas, nomešanas pogu montēt pie sienas vienā līmenī ar apgaismojuma slēdžiem (augstumu precizēt montāžas laikā), izsaukuma/nomešanas pogu montēt pie sienas vienā līmenī ar apgaismojuma slēdžiem (augstumu precizēt montāžas laikā), izsaukuma pogu ar striķīti montēt pie griestiem.

Iekārtu izvietoju un kabelu trases precizēt montāžas darbu laikā.

BP ESS-2 sadāļu skatīt kopā ar AR, EL un citām būvprojekta sadaļām.

Uzņēmumam, kurš veiks izsaukuma sistēmas izbūvi, jāpiedeva pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Montāžas izstrādājumus un materiālus, kuri nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas darbu organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

Sistēmas ierīcu pieslēgšanu un regulēšanu izpildīt saskaņā ar izgatavotājfīrmas noteikumiem, instrukcijām un normām.

Sistēmas signālkēdes montēt slēpti sienās, griestos, viirs iekārtiem griestiem, PVC vai gofrētās caurulēs, kabelu kanālos, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem. Urbumu vietas caur sienām, starpsienām, pārsegumiem aizbīlvēt ar ugunsdrošo mastiku. Veikt sistēmas programmēšanas darbus, personāla apmācību, izpilddokumentācijas izstrādāšanu.

Ir pieļaujama specifiskācijā minēto iekārtu un materiālu nomaīņa ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Šīs būvprojekta EES-2 daļas
rīsinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta autors:

K. Prieditis

(vārds, uzvārds)

Sert. Nr.: 3-01057

(sertifikāta, licences Nr.)

14.05.2018.

(datums)

(paraksts)

Šīs būvprojekta ESS-2 daļas
rīsinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītāja:

I. Brakanska

(vārds, uzvārds)

Sert. Nr.: 3-011133

(sertifikāta, licences Nr.)

14.05.2018.

(datums)

(paraksts)

Nr.	Rasējuma nosaukums	Lapa	Piezīmes
1.	Izsaukuma sistēma Vispārīgjie rādījumi, skaidrojošs apraksts	ESS-2.1	b/m
2.	Izsaukuma sistēma 1. stāva plāns ar ESS-2 tīkliem	ESS-2.2	1:100
3.	Izsaukuma sistēma ESS-2 tīklu struktūrskāme	ESS-2.3	b/m
4.	Izsaukuma sistēma Iekārtu un materiālu specifiskācija	ESS.IS-2.4	b/m

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

	KONTROLIERIS
	SKAŅAS / GAISMAS INDIKATORS
	IZSAUKUMA / NOMEŠANAS POGA
	IZSAUKUMA POGA AR STRIĶĪTI
	NOMEŠANAS POGA
<div>IEKĀRTU NUMERĀCIJA</div> <div><div>IEKĀRTAS NUMURS</div><div>← P 1.1 → IEKĀRTAS NUMURS</div><div>IEKĀRTAS TIPS:</div><div>PR - IZSAUKUMA / NOMEŠANAS POGA</div><div>P - IZSAUKUMA POGA AR STRIĶĪTI</div><div>R - NOMEŠANAS POGA</div><div>SR - SKAŅAS / GAISMAS INDIKATORS</div></div>	
	STĀVVADS
	KABELIS J-Y(S)Y 2x2x0,8
	KABELIS E30 Eurosafe 3x1,5
	KABEĻU TRASE

Atbilstošais būvprojekta izstrādājais:		<div><div><div>SIA "NAMEIS PLUS"</div><div></div></div><div>Jelgava, K. Barona iela 17.1, LV-3001, tālrunis: 3025530. Vēstulenes Nr.: 45803024715, būvnormatīvi: 104-R</div></div>	Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība		Pasūtīt. Arhiv. Nr.: 14.05.-18.	
			Objekts: SARC "Stalģene" telpu pārbūve, Svirlaukas iela 9, Stalģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads	Stadija	Lapa	Lapu sk.
Tehn.izstr.	A. Straume	14.05.18.	Izsaukuma sistēma Vispārīgjie rādījumi, skaidrojošs apraksts			
Būvpr.d.vad.	K. Prieditis	14.05.18.				
Būvpr.vad.	I.Brakanska	14.05.18.				
		Būvprojekta izstrādātājs:		<div><div><div></div><div>SIA "REARS"</div></div><div>Darza iela 8, Jelgava, LV-3001 Tēl. Nr.: 43603042265</div></div>		