



Akciju sabiedrība "Sadalestīkls"

Dienvidu Ekspluatācijas daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 63090282, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Jelgavā

09.08.2016. Nr. 30EF30-05.03/757

Uz 26.07.2016. Nr. T-10/1

SIA "3C"

Paula Lejiņa iela 2, Jelgava, LV-

3004

Par tehniskiem noteikumiem Vilces pagasta ceļa Nr.34 pārbūvei.

Būvprojekta izstrādei "Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta ceļa Nr.34 "Kalnrozes - Valdeikas" pārbūve km 0,00 – km 2.00", zemes gabalā, kadastra Nr. 54900050056, 54900060150 atrodas AS "Sadalestīkls" valdījumā esoša 20kV gaisvadu līnijas A-2307, A-23 un 0,4 kV gaisvadu līnijas Z-2307, Z-2316-11-2, Z-2316-11. Informāciju par to precīzu novietojumu variet saņemt AS „Sadalestīkls” Dienvidu Ekspluatācijas daļas Jelgavas nodaļa, Elektrības iela 10, Jelgava. Gadījumā, ja projekta izstrādei nepieciešama līniju pārvietošana, pieprasāmi tehniskie noteikumi elektroietaišu pārbūvei.

1. Veicot inženierkomunikāciju projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997.gada 5.februārī) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.
2. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, saskaņā ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”.
3. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
4. Darbi aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisē valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
5. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaņemo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 11.punkts).
6. Esošo gaisvadu elektrolīniju pārbūve veicama, ja:
 - 6.1. tiek samazināts vertikālais gabarīts starp ielas braucamo daļu un gaisvadu līniju zemāko vadu mazāks par 20 kV 7.15m (esošais A-2307 ir 7.23 m, A-23 ir 7.69 m) un 0,4 kV 6.10m(esošais Z-2307 ir 6.41 m, Z-2316-11-2 ir 7.05 m, Z-2316-11 ir 6.15 m);
 - 6.2. ielas šķērsprofilā gaisvadu līniju balsti atradīsies uz ielas uzbēruma pēdas, gājēju celiņiem, autoceļa ūdens novadīšanas sistēmas, kraujas malā vai nogāzē.
7. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadalestīkls" Dienvidu Ekspluatācijas daļas Jelgavas nodaļu.

Dienvidu ekspluatācijas daļas vadītājs

Valērijs Denjuščenkovs 63090424

Māris Bērziņš