

Vispārējā daļa

Projektā paredz izbūvēt jaunu apgaismojuma līniju Jelgavas ielā, Kalnciemā no Celtnieku ielas līdz apdzīvotās vietas beigām Jelgavas virzienā.

Visā trases garumā kabelus guldīt 75 mm aizsargcaurulē
Visi elektromontāžas darbi jāveic saskaņā ar esošiem "Elektroietaišu izbūves noteikumiem" un DT noteikumiem.
Pēc rakšanas darbiem savest kārtībā zaļās zonas un braucamās daļas segumus.

Nr.	Dokumenta nosaukums	Apzīmējums
1.	Vispārējā daļa	ELT-1
2.	Trases plāns	ELT-2
3.	Principiālā shēma	ELT-3
4.	Balstu šķērspanālais, specifika	ELT-4

Datums: _____ Paraksts: _____

Nr.p.k.	Dokumenta nosaukums	Apzīmējums
1.	Elektroietašu un siltumietaišu tehn. ekspluatācija	LEK 002
2.	Instrukcija par kabeļu guldīšanu	SN 85-74
3.	Elektroietašu izbūves noteikumi	EIN-86
4.	Instrukcija par zemēšanas tīklu ierīkošanu	SN 102-76

1	Ielu apgaismes balsts h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamats, gumijas blīve)	kompl.	48
2	Balsta L-veida konsole 2m/1m, cinkots tērauds	gab.	48
3	apgaismojuma balsta betona pamats 8m balstam	gab.	48
4	Led ielu apgaismojuma ķermeņis ZPSO ROSA 222037/6 Ursa II 96W 5000K 1xCree XM-L2 96W 5000K	gab.	48
5	Kabelis AXMK 4x35 mm2	m	1386
6	Kabelis AXMK 4x16 mm2	m	735
7	Kabelis PPJ 3x2,5	m	480
8	Ielu apgaismes spēka un vadības sadalne (ELT-3)	gab.	1
9	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm2	m	1890
10	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm, 1250N (caurdure)	m	6
11	Dalītā kabeļa aizsargcaurule Dn 110mm	m	114

Datums: _____ Paraksts: _____

<div>SIA "Metro" Vidus iela 13A, Jelgava LV 3008, Latvija, Tālrunis: +371 63081530</div>				<div>Pasūtītājs: Jelgavas novads Kalnciema pagasta pārvalde</div>		<div>Pasūtījuma Nr. Pr-13/15</div>			
				Jelgavas ielas apgaismojums, Kalnciemā					
Izstrādāja	H.Leoho		03.2015	Vispārējā daļa			Stadija	Rasējuma marka	Lapa/lapas
							TS	ELT-1	1/1