



LATVIJAS REPUBLIKA
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
IEPIRKUMA KOMISIJA

Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63012251, fakss: 63022235
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

2013. gada 13. martā

Visiem iespējamajiem Pretendentiem

Jautājumi un atbildes

"Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Elejas vidusskolas 1.-4. klašu ēkā" projekta „Elejas vidusskolas 1.-4. klašu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.1/76 ietvaros” (ID Nr. JNP 2013/13/KPFI)

Jelgavas novada pašvaldības Iepirkuma komisija sniedz atbildes uz Pretendenta jautājumiem:

Jautājums.

Pēc nolikuma pretendents jābūt labām tehniskām un funkcionālām priekšrocībām, lūdzam, atstāt mums detalizēto paskaidrojumu tam, jo nav skaidrs, ko tieši nozīmē funkcionālās darbības, automatizācijas pakāpe un citi, kas bija minēti tehniskajā piedāvājuma pasūtītāja izstrādātajos kritērijos.

Atbilde.

Lūdzam skatīties Nolikuma 14.3.1.punktu, kurā sniegts apraksts par tehniskajām un funkcionālajām priekšrocībām:

B1 1 – 10 punkti Piedāvāto sadedzināšanas iekārtu (apkures katlu) funkcionalitātes un automatizācijas pakāpe.

B1.1. 10 punkti Par piedāvātā risinājuma funkcionalitātes un automatizācijas pakāpi tiks piešķirti Pretendentiem, kuru piedāvātais iekārtu tehniskais risinājums ir ar augstu funkcionālās darbības un automatizācijas pakāpi, t.i., ir nodrošināta katla iekārtas darbības parametru kontroles, un vadības attālināta vadība izmantojot atsevišķi izdalītu IP adresi (darbības parametru iestatījumu izmaiņu iespēja).

B1.2. 5 punkti Par piedāvātā risinājuma funkcionalitātes un automatizācijas pakāpi tiks piešķirti Pretendentiem, kuru piedāvātais katla iekārtu tehniskais risinājums ir ar vidēju funkcionālās darbības un automatizācijas pakāpi, t.i., ir nodrošināta iekārtas darbības parametru attālināta kontroles, izmantojot atsevišķi izdalītu IP adresi.

B1.3. 0 punkti Par piedāvāto iekārtu tehniskais funkcionalitātes un automatizācijas risinājums paredz tikai iekārtu vietējo darbības parametru kontroli un vadības nodrošinājumu”.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

A.Udalova